



Prefeitura do Município de Itajobi

ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ 45.126.851/0001-13

Da : Engenharia

Ao : Setor de Licitação

Em resposta ao esclarecimento e questionamentos solicitados sobre o Pregão Presencial nº. 071/2020, Processo Licitatório nº. 157/2020, cumpre-nos informar :

- 1- Não há solicitação de croqui no edital, mas podemos enviá-lo.
- 2- O duto é reto com difusor de seis bocas.
- 3- Sim, pois possui energia trifásica.
- 4- As ligações serão a partir de um disjuntor para cada máquina.
- 5- Não, a água e encanamento serão por conta da prefeitura. O termo instalado refere-se apenas à instalação dos equipamentos sem os sistemas de água que os servem.
- 6- Deve ocorrer registro de água em cada entrada de máquina.

Esclarecimento técnico e visual

- a- O Aparelho a ser adquirido deverá climatizar todo ambiente, inclusive as salas possuidoras de portas amplas, ressaltando-se que a média é de 506.000 m³ por hora.
- b- Não haverá cortes na parede, pois as máquinas serão instaladas no teto.

Gilberto Augusto Motta

Engº. Civil – Crea 0600936599